

**UCHWAŁA NR LXVII/331/18  
RADY GMINY KAMPINOS  
z dnia 9 października 2018 r.**

**w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614) uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego dla projektu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia na dz. ew. nr 134 w miejscowości Pasikonie w odniesieniu do pomnika przyrody ustanowionego Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego:

Powiat	Gmina/ dzielnica	Miejscowość	Bliższa lokalizacja	Obiekt poddany ochronie	Nazwa gatunkowa polska	Nazwa gatunkowa łacińska	Obwód (cm)	Wys. (m)	Rodzaj skały/minerału	inne
Warszawski-zachodni	Kampinos	Łazy - Zawady	Skarb Państwa/ wzdłuż drogi lokalnej Łazy – Zawady na długość 3,0 km	aleja	Lipa drobnolistna (754 szt.); jesion wyniosły (11 szt.); dąb szypułkowy	Tilia cordata; Fraxinus; excelsior; Quercus robur	100-450 i 10 100-450 465	10-22 i 2 10-22; 25		Aleja Chopina

2. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały  
”Opinia dotycząca wpływu projektu zasilania placu budowy i budynku gospodarczego w miejscowości Pasikonie dz. nr 21/3 i 21/4 Gmina Kampinos”
3. Lokalizację inwestycji w odniesieniu do pomnika przyrody, o której mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
*mgr Piotr Popowski*

## UZASADNIENIE

Inwestor – PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, realizuje inwestycję celu publicznego polegającą na budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia na dz. ew. nr 134 w obrębie geodezyjnym Pasikonie, gm. Kampinos. Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie w sąsiedztwie drzew – Alei Lipowej podlegającej szczególnej ochronie, tj. drzewa pomnikowego.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku ( t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614) procedowanie w sprawie ustanawiania pomnika przyrody zostało w całości przekazane do kompetencji Rady Gminy, w związku z powyższym odstępstwa od zakazów ustalonych przy ustanawianiu pomnika przyrody również leżą w gestii Rady Gminy ( art. 44 ust.2). Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. zakazy, o których mowa w art. 45 ust. 1 nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.

Inwestor przedłożył opinię dendrologiczną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w której przedstawiono sposób prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie Pomnika Przyrody. Prace budowlane będą polegać na budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia dla zasilania palcu budowy budynku gospodarczego zlokalizowanego na działkach ew. nr 21/3, 21/4 w obrębie geodezyjnym Pasikonie gm. Kampinos. Umieszczenie kabla energetycznego będzie zgodne z trasą wrysowaną na planie załączonym do opinii i stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

Drzewa w Alei Lipowej mają 15-to metrową strefę ochronną. Oznacza to, że w promieniu 15 metrów od pni drzew nie można wprowadzać zmian w siedlisku ani uszkadzać korzeni drzew. Alternatywnym rozwiązaniem będzie umieszczenie kabla za pomocą przecisku sterowanego, na głębokości 1,2 m, na długość 49 m inwestycji w pasie drogi powiatowej.

Ułożenie instalacji metodą bezwykopową poniżej 60 cm głębokości jest zupełnie bezkolizyjne dla drzew, nie wpływa ani na pogorszenie żywotności, ani na zwiększenie ryzyka wywrócenia się drzewa, a w związku z dużą wytrzymałością kabli obecnie produkowanych drzewo rosnące nad linią z reguły nie jest fizycznie w kolizji z infrastrukturą.

Przyjęte założenie spełnia warunek wykonania robót metodami bezwykopowymi w 15-sto metrowej Strefie Ochronnej Drzewa (SOD), co spełnia warunki ochrony korzeni i siedliska (gleby) drzew.

Wykonanie przyłącza kablowego polegało będzie na poprowadzeniu z istniejącego złącza kablowego ZK2/SL2 na granicy dz. nr 21/1, 21/2 wyprowadzone zostanie przyłącze kablowe nN typu YAKXS 4x120mm<sup>2</sup>.

Otwory techniczne do prowadzenia kabla zlokalizowane zostaną w odległości dalszej niż 15 m od pni drzew. W obrębie całej strefy ochronnej drzew kable ułożone zostaną metoda bezwykopową.

Ponadto, zgodnie z opinią w trakcie realizacji należy:


- wyznaczyć strefy ochronne drzew (SOD) zgodnie z założeniami podanymi w opracowaniu dendrologicznym tj. wskazać strefy zabezpieczenia gleby, korzeni i korony przed uszkodzeniami,

- zapewnić organizację robót na placu budowy poza SOD w celu ograniczenia negatywnego wpływu robót na żywotność drzew. Organizacja robót powinna obejmować również montaż dróg tymczasowych w strefach ochronnych drzew tam gdzie nie będzie można uniknąć ruchu maszyn. Należy usytuować tymczasową infrastrukturę poza SOD, w tym składowiska, dojazdy, parkingi samochodowe dla maszyn budowlanych i samochodów pracowników, przestrzeni składowania narzędzi i materiałów, strefy tankowania i mieszania materiałów (uwzględniając spadki w przypadku rozlania się substancji szkodliwych dla drzew), strefę obmywania sprzętu, itp.
- przed przystąpieniem do prac należy opracować projekt zabezpieczeń konarów i pni drzew. Konieczna jest analiza kolizji koron drzew rosnących w sąsiedztwie projektowanej infrastruktury i ochrona konarów podczas prac budowlanych z uwzględnieniem przestrzeni ponad ziemią (liczonej w pionie)
- komory technologiczne należy wykonać metodą ręczną,
- wszystkie prace w rejonie SOD należy prowadzić pod uprawnionym nadzorem dendrologicznym.

Decyzją nr 3/32.1/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zezwolił PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszków na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4131W ( dz. ewid. 134) przyłącza kablowego do działki nr 21/3 położonej w miejscowości Pasikonie, gmina Kampinos pod warunkiem uzgodnienia i wykonania zakresu robót pod nadzorem Gminy Kampinos.

Stosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w załączniku nr 1 – „Opinia dotycząca wpływu projektu zasilania placu budowy i budynku gospodarczego miejscowości Pasikonie dz. nr 21/3 i 21/4 Gmina Kampinos” wraz z załącznikiem nr 2 – Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do pomnika przyrody, prowadzenie prac w strefie ochronnej drzewa pomnikowego pod nadzorem ogrodniczym nie powinno wpłynąć szkodliwie na jego stan zdrowotny i techniczny.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest przyjęcie przedmiotowej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Piotr Popowski

