Sprawa nr 271.7.2013 Kampinos, dnia 12 czerwca 2013 r.

Informacja- Wyjaśnienie

Dotyczy:
Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **(Sprawa nr 271.7.2013 pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A"**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych informuje wszystkich wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, że dnia 7 czerwca 2013r. wpłynęła prośba o udzielenie informacji o następującej treści:

Pytania:

1. Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej formularz ofertowy wraz załącznikami w formie edytowalnej.
2. W opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Gminy materiałach przetargowych brak projektu instalacji AKPiA, dokumentacja elektryczna obejmuje tylko zasilanie urządzeń. Czy oferta ma obejmować wykonanie instalacji AKPiA czy Zamawiający wykona ją we własnym zakresie? Jeżeli Wykonawca ma wykonywać instalację, to czy Zamawiający dołączy do dokumentów przetargowych odpowiednią dokumentację, czy Wykonawcy mają ją opracować we własnym zakresie?
3. Brak w przedmiarze rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków nakładów między innymi na wykonanie:
   - studni rozdziału ścieków na komory 4 i 4A (starej i nowej części) wyposażonej w zasuwy Z 22', Z 22'',
   - montażu zasuw Z 6', Z 7', Z 8', Z 9', Z10',Z11'i związanych z nimi rurociągów,
   - montaż wyposażenia technologicznego zbiorników oczyszczalni: (poza zespołami napowietrzania).

   Czy roboty nie ujęte w przedmiarach załączonych do dokumentacji przetargowej, a niezbędne do wykonania będą rozliczane kosztorysami powykonawczymi, jeżeli tak to na jakich zasadach?
   Jeżeli oferta ma obejmować wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową „Projekt zagospodarowania terenu TECHNOLOGIA" to czy Wykonawcy mają opracować przedmiary we własnym zakresie, czy Zamawiający uzupełni przedmiary?
4. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wskazał termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia na 30 września 2013. Terminy dostawy urządzeń technologicznych dla oczyszczalni ścieków, głównie wykonywanych na indywidualne zamówienia wynoszą od 6 do 8 tygodni, do tego dochodzi czas niezbędny na montaż i uruchomienie. Z tego względu minimalny czas na wykonanie takiego zadania wynosi 3 miesiące. Przy szybkim rozstrzygnięciu przetargu - do końca czerwca, termin zakończenia 30.09.2013 jest realny. Jeżeli rozstrzygnięcie przetargu, z uwagi na możliwe odwołania, nastąpi w terminie późniejszym będą problemy z dotrzymaniem terminu

zakończenia. Proponuję zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy na 90 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że formularz ofertowy wraz załącznikami w wersji edytowalnej prześle pocztą elektroniczną na adres zainteresowanego Wykonawcy.

Ad. 2. Zakres prac ujęty w dokumentacji przetargowej pozostaje bez zmian

Ad. 3. Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót - Budowa komory osadu z przebudową rurociągów technologicznych należy dodać dwie pozycję nr 57 i 58 o następującej treści:
W pozycji 57 przedmiaru, analiza własna, studnia rozdziału ścieków wyposażona w zasuwy wraz z robotami towarzyszącymi – kpl. 1
W pozycji 58, analiza własna – montaż Zasów Z6", Z7", Z8"Z9",Z10"Z11" wraz z robotami towarzyszącymi – kpl.1

Ad. 4. Termin zakończenia prac przewidziany przez Zamawiającego pozostaje bez zmian