GMINA KAMPINOS
ul. Niepokalanowska 3
KAMPINOS
05-085 KAMPINOS
NIP 1182004380

Kampinos, dnia 13 lipiec 2018 r.

Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"**

Gmina Kampinos, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) informuje, że w dniu 13 lipca 2018 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy następującej treści:

Pytanie nr 1:

"Czy zamawiający uzna za równoważne studnie z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studni betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe."

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie uznaje studni z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 za równoważne do studni betonowych. Wycenę należy sporządzić na podstawie zamieszczonych przedmiarów oraz dokumentacji projektowej.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytanie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska