GMINA KAMPINOS
ul. Niepokalanowska 3
KAMPINOS
05-085 KAMPINOS
NIP 1182004380

Kampinos, dn. 24.09.2019 r.

Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"**

Gmina Kampinos, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) informuje, że w dniu 23.09.2019r. wpłynęły pytania od Wykonawców następującej treści:

Pytanie nr 1:

Proszę o udostepnienie dokumentacji zawierającej rzuty sufitów oraz rzuty posadzek.

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający nie posiada rzutów sufitów oraz posadzek. Szczegółowy opis wykonania sufitów i posadzek zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie danych technicznych centralki systemu oddymiania.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie posiada danych technicznych centralki systemu oddymiania. Centrala musi być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz posiadać Certyfikat zgodności CNBOP.

Pytanie nr 3:

Proszę o projekt oświetlenia terenu z danymi technicznymi słupów i opraw oświetleniowych montowanych na słupach oraz o projekt linii kablowych zewnętrznych

Odpowiedź na pytanie 3:

Lokalizacje oświetlenia oraz trasy linii kablowych określa projekt zagospodarowania terenu, natomiast opis słupów i lamp precyzuje przedmiar.

Informuję, że w związku ze udzielonymi odpowiedziami termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie.

Wszystkie powyższe informacje stają się obowiązujące z dniem ich przekazania przez Zamawiającego, co Wykonawcy muszą uwzględnić w swoich ofertach

Kampinos, dn. 24.09.2019 r.

Z upoważnienia Wójta
Z-ca WÓJTA
inż. Sebastian Wardziak